K U R Z B E R I C H T Nr. 2024-12-0200-K1

Version 1.de

Hochwasserbeständigkeit nach „**PfB** -RICHTLINIE 12-01 Version 3 - 05/24, Hochwasserbeständige Abschlüsse - Anforderungen, Prüfung, Klassifizierung“, Ausgabe Mai 2024

Antragsteller	Türenfabrik Brunegg AG Kirchstraße 3 5505 Brunegg SCHWEIZ
Bauart	1-flg. Außentür aus Holz- und Holzwerkstoffen mit umlaufender Dichtungsebene und Hebgo-Schwelle, mit Blockzarge oder Blendrahmenzarge aus Holz für Vorsatzmontage auf dem Baukörper oder in Leibungsmontage wahlweise mit Lichtausschnitt außerhalb der Wasserbelastung nach außen öffnend (Wasserbelastung auf Öffnungsfläche))
Produktbezeichnung	**Urbanum**
Herstellungsgrößen	bis 1250 x 2400 lichtes Durchgangsmaß möglich
Verriegelungszustand	geschlossen und verschlossen
Wasserbeaufschlagung	Öffnungsfläche (0) nach DIN 107
Klassifizierung	Obige Bauart kann gemäß gutachtlicher Stellungnahme Nr. 2025-12-0291-G1 und wie folgt klassifiziert werden: **Tür HB Wasser – S 1,5** Hochwasserbeständig gegen drückendes oder stehendes Wasser bis zu 1,5 m Wasserstand Die Höhe der Wasserstände sind auf die Oberkante der Schwelle bezogen.
Gültigkeit	Laufzeit genannten Richtlinie.

signiert von: Christoph Geiger
am: 20.02.2026
mit: digiSeal® by secrypt

signiert von: Andreas Nerz
am: 20.02.2026
mit: digiSeal® by secrypt

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
20.02.2026

Andreas Nerz
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP

Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen
+49 (0) 80 36 / 674947 0
info@pfb-rosenheim.de
www.pfb-rosenheim.de

AG Traunstein HRA 8871
AG Traunstein HRB 16490
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführung:
Matthias Demmel, Stefanie Steinmeier

Prüfstelle nach EN ISO/IEC 17025
Zertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
PÜZ Stelle nach
Landesbauordnung BAY 33
Notified Body No. 1644