K U R Z B E R I C H T Nr. 2022-12-0595-K3

Version 1.de

Prüfung der Hochwasserbeständigkeit nach „RICHTLINIE Hochwasserbeständige Abschlüsse und Bauteile“, Ausgabe Januar 2008 - herausgegeben vom **PfB** -

Antragsteller	Feuerschutzteam AG Kirchstrasse 3 5505 Brunegg SCHWEIZ
Bauart	1- flügeliges Fenster aus Massivholz mit Tricoya-Vorsatzschale auf der Außenseite zur Verwendung als Hochwasserschutzfenster Dichtungssystem in der Aufdopplung aus Zellkautschukband nach innen öffnend
Produktbezeichnung	**Lichtschachtfenster**
Herstellungsgrößen	Elementgrößen bis 1000 x 2750 mm lichtes Durchgangsmaß möglich ab 1200 mm lichter Höhe ist eine Glasstatik notwendig
Wasserbeaufschlagung	Schließfläche (0) nach DIN 107
Klassifizierung	Obige Bauart kann gemäß Prüfbericht Nr. 2023-12-0339-B1 und gutachtlicher Stellungnahme Nr. 2022-12-0595-G2 wie folgt klassifiziert werden:

1-flügelige Lichtschachtfenster — **Fenster HB $_{Wasser}$ – S 1,8**

Hochwasserbeständig gegen drückendes oder stehendes Wasser bis zu 1,8 m Wasserstand

Ausführung als gekoppelte Elemente — **Abschluß HB Wasser – S 0,5**

Hochwasserbeständig gegen drückendes oder stehendes Wasser bis zu 0,5 m Wasserstand

Die Höhe der Wasserstände sind jeweils auf die Oberkante des unteren Rahmens bezogen.

Gültigkeit	Laufzeit der „RICHTLINIE Hochwasserbeständige Abschlüsse und Bauteile“ Ausgabe Januar 2008.

signiert von: Christoph Geiger
am: 03.04.2024
mit: digiSeal® by secrypt

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
03.04.2024

signiert von: Andreas Nerz
am: 03.04.2024
mit: digiSeal® by secrypt

Andreas Nerz
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP

Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen
+49 (0) 80 36 / 6749470
info@pfb-rosenheim.de
www.pfb-rosenheim.de

AG Traunstein HRA 8871
AG Traunstein HRB 16490
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführung:
Matthias Demmel, Dr. Christoph Sinder

Prüfstelle nach EN ISO/IEC 17025
Zertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
PÜZ-Stelle nach
Landesbauordnung BAY 33
Notified Body No. 1644